
Tilaja Lindfors Steel Oy
Kristian Lindfors
Keskustie 23
61850 KAUHAJOKI
kristian.lindfors@lindforssteel.com

Tilaus E-mail, Kristian Lindfors 14.3.2014

Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy
Miko Makkonen, myyntipäällikkö
PL 1001, 02044 VTT
Puh. + 358 20 722 5488
E-mail: miko.makkonen@vtt.fi

Tehtävä Lausunto taipuisan teräskanavan käytettävyydestä Suomessa

Taustatiedot Tilaaja toimitti lausuntoa varten seuraavan aineiston:

Testaustulokset kaksiseinämäiselle taipuisalle teräskanavalle PETE DUOFLEX (Instal Euro System Test report from type testing No. IES/01/02/2014). Testit on tehty savupiipun hormiputken vaatimusten mukaan. Valmistajalla on Technical and Test Institute for Construction Prague, NB 1020 todistus tehtaan laadunvalvonnasta Nro. 030-047756. Putken valmistaja on JAWAR Ltd.

Lausunto Saatujen tietojen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Kaksiseinämäinen taipuisa teräskanava PETE DUOFLEX on testitulosten ja saatujen tietojen perusteella Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 ja E7 ohjeiden mukainen paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden osalta. Edellä mainittu kanava soveltuu käytettäväksi Suomessa asuinhuoneistokeittiöiden liesikupujen ja -tuulettimien liittämässä jäteilmakanavaan. Kanavaliitos edellyttää tiivisteellisten lähtökaulukien ja liityntäosien käyttämistä. Liitokset on tehtävä huonetilan puolella ennen läpivientä välipohjaan.

Espoossa, 17.3.2014



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Miko Makkonen
Myyntipäällikkö

JAKELU Tilaaja
VTT Expert Services Oy /Arkisto

Alkuperäinen
Alkuperäinen